

竣工验收证书

施管表2

工程名称	源汇区政府综合办公楼风机盘管及管道改造一标段	开工日期	2026年4月28日	对工程的质量评定： 该工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目，量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收，验收合格。
施工单位	河南乾能建设工程有限公司	竣工日期	2026年6月26日	
合同造价 (万元)	61.289056	施工决算 (万元)		
验收范围及数量： 源汇区政府综合办公楼风机盘管及管道改造一标段：本工程位于源汇区政府综合办公楼，主要建设内容有：1、部分风机盘管拆除及新设备安装：FP-85卧式暗装风机盘管（额定风量：850m³/h，额定冷量：4660W，额定热量：7360W）120台。 2、无缝钢管拆除及新管道安装、除锈、防腐及保温：无缝钢管DN80（170m），DN65（300m），DN50（146m），DN32（146m），DN20（2300m），除锈后刷防锈漆两道，30mm厚B1级橡塑保温管保温。 3、凝结水管道拆除及新管道安装：DN100管道290m，DN25 PVC塑料管1642.37m。 4、管件及阀门拆除及新管件、阀门安装：DN20过滤一体阀197个、DN20球阀197个、DN20*300不锈钢软管197根、DN100碳钢弯头12个、DN80弯头32个，DN80/65碳钢变径16个，DN65/50碳钢变头16个，DN50/40变头16个，40堵头32个，DN20自动排气阀32个，DN20球阀32个				
存在问题及处理意见：		无		
竣工验收日期				年 月 日
参加竣工验收单位意见				
建设单位		施工单位		 签名：白亚平 (盖章)
 签名： (盖章)				