

工程竣工验收报告

2025 年 8 月 26 日

项目单位	温县住房和城乡建设局		
项目名称	温县老城区排水防涝地下管线升级改造工程（一标段）		
施工单位	河南泉达建筑工程有限公司	施工地点	温 县
中标金额	19140698.10 元	项目经理	张向峰
开工日期	2024 年 12 月 13 日	验收日期	2025 年 8 月 26 日
中标工程量	城区内八条道路改造升级雨水管网工程,挖沟槽土方、回填方、余方弃置、铺设聚丙烯(ASA)结构壁管、铺设钢筋混凝土管、圆形混凝土雨水检查井(加固)、矩形混凝土雨水检查井、拆除及恢复路面、标线、减速带等。具体内容详见工程量清单及图纸。		
实际完成 工程量	沟槽土方开挖 34981.8m ³ ; 挖基坑土方 5888.65m ³ ; 土方回填 26484.82m ³ ; 余方弃置 14543.95m ³ ; 雨水管网开挖及管道铺设 5256.9m; 支管开挖及铺设 2252m; 顶管 564m; 破除及恢复沥青混凝土路面 23455m ² ; 破除及恢复混凝土路面 4007m ² ; 检查井 313 座; 雨水口 282 座; 标线 2070m ² ; 减速让行标志 2 套; 污水管顶加固 283 m ² 。拆除及恢复路边道芽 103 米; 污水井盖 17 个; 更换雨水篦子 125 座; 拆除绿化带及栽植色带 824m ² 。		
监理工程师 签 字	郭 = 飞	证书号	41024924

勘测部门意见 (公章)	完全符合 马正廷 
设计部门意见 (公章)	慎晓燕  符合图纸和相关规范要求, 验收合格.
监理单位对工程 质量评价 (公章)	郭二飞  质量合格
项目单位对工程 完成情况意见 (公章)	常志强 
施工单位对工程 质量意见 (公章)	张何峰  合格

竣工验收组人员签到表

工程名称： 温县老城区排水防涝地下管线升级改造工程（一标段）

年 月 日

单位名称	姓名	性别	职务（职称） 及执业证编号	联系电话
建设单位	马志强			
	王培杰			13723189393
	王作 郑世乐			19639189050
	高志超			19639189881
勘察单位				13027709029
设计单位	刘杰		高工	13783447808
	慎晓燕			18236939360
监理单位	郭二飞			
	张军			15139144794
施工单位				
	张向峰			13274545212
	高海强			17298304419

